



CUADRO N°02 RELACION DE FISCALIZACIONES



Nro.	Nro. De expediente	Giro del negocio	Fecha de la solicitud	Fecha y número de la resolución	Nro. De certificado ITSDC/ITSE	Vigencia del Certificado	Resultado de la Fiscalización Conforme/Observado	Motivo de la observación
1	0465-2015	Minimarket	16/01/2015	009-2015RBA/ITSDC-MDS	002-2015	Indeterminado	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. Extintores con fecha de mantenimiento vencida.
2	0392-2015	Botica	15/01/2015	018-2015RBA/ITSDC-MDS	006-2015	Indeterminado	Observado	No cuenta con extintor.
3	0393-2015	Restaurante	15/01/2015	023-2015RBA/ITSDC-MDS	011-2015	Indeterminado	Observado	Extintores con fecha de mantenimiento vencido.
4	0528-2015	Ferretería	19/01/2015	017-2015-RBA-OOPR-DC/GDUR/MDS	012-2015	Indeterminado	Conforme	Ninguna
5	0594-2015	Venta de accesorios de vehículos	21/01/2015	018-2015-RBA-OOPR-DC/GDUR/MDS	013-2015	Indeterminado	Conforme	Ninguna
6	0921-2015	Restaurante	29/01/2015	026-2015-RBA-OOPR-DC/GDUR/MDS	016-2015	Indeterminado	Conforme	Ninguna
7	2820-2015	Restaurante	17/03/2015	059-2015-RBA-OOPR-DC/GDUR/MDS	051-2015	Indeterminado	Observado	Extintores con fecha de mantenimiento vencido.
8	3054-2015	Cabina de Internet	23/03/2015	077-2015-RBA-OOPR-DC/GDUR/MDS	067-2015	Indeterminado	Conforme	Ninguna
9	1484-2015	Restaurante	12/02/2015	105-2015-RBA-OOPR-DC/GDUR/MDS	082-2015	Indeterminado	Conforme	Ninguna
10	7888-2014	Venta de pinturas y matizados	01/07/2014	7888-2014-RBA-ITSDC-MDS	053-2014	17/07/2016	Observado	Extintores con fecha de mantenimiento vencido.
11	8085-2014	Gimnasio	03/07/2014	8085-2014-RBA-ITSDC-MDS	059-2014	30/07/2016	Observado	Extintores con fecha de mantenimiento vencido.
12	8362-2014	Veterinaria	08/07/2014	8362-2014-RBA-ITSDC-MDS	058-2014	30/07/2016	Observado	No cuenta con extintores.
13	8405-2014	Sastrería	09/07/2014	8405-2014-RBA-ITSDC-MDS	073-2014	25/08/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. Extintores con fecha de mantenimiento vencida.
14	8109-2014	Ferretería	04/07/2014	8109-2014-RBA-ITSDC-MDS	074-2014	25/08/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. Extintores con fecha de mantenimiento vencida.
15	11254-2014	distribuidora comercial	25/09/2014	11254-2014-RBA-ITSDC-MDS	091-2014	14/10/2016	Conforme	Ninguna
16	10727-2014	Clinica Dental	10/09/2014	10727-2014-RBA-ITSDC-MDS	090-2014	02/10/2016	Observado	Extintores con fecha de mantenimiento vencido.
17	9398-2014	Hospedaje	07/08/2014	9398-2014-RBA-ITSDC-MDS	086-2014	12/09/2016	Conforme	Ninguna
18	8321-2014	Peluquería	08/07/2014	8321-2014-RBA-ITSDC-MDS	093-2014	29/10/2016	Observado	Extintores con fecha de mantenimiento vencido.
19	7963-2014	Taller de Mecánica	02/07/2014	7963-2014-RBA-ITSDC-MDS	054-2014	17/07/2016	Conforme	Ninguna
20	8529-2014	Restaurante	14/07/2014	8529-2014-RBA-ITSDC-MDS	057-2014	30/07/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. No cuenta con botiquín.
21	8390-2014	Oficinas Administrativas	09/07/2014	8390-2014-RBA-ITSDC-MDS	063-2014	04/08/2016	Conforme	Ninguna
22	8605-2014	Botica	15/07/2014	8605-2014-RBA-ITSDC-MDS	065-2014	05/08/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad
23	8512-2014	Taller de Mecánica	14/07/2014	8512-2014-RBA-ITSDC-MDS	072-2014	13/08/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. Extintores con fecha de mantenimiento vencida.
24	10208-2014	Lubricentro Automotriz	28/08/2014	10208-2014-RBA-ITSDC-MDS	088-2014	15/09/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. Implementar botiquín
25	8008-2014	Ferretería y Servicios	20/08/2014	8008-2014-RBA-ITSDC-MDS	092-2014	14/10/2016	Conforme	Ninguna
26	10287-2014	Restaurante y Pollería	29/08/2014	10287-2014-RBA-ITSDC-MDS	096-2014	04/11/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad
27	10286-2014	Hotel- Salon de Eventos	29/08/2014	10286-2014-RBA-ITSDC-MDS	097-2014	04/11/2016	Observado	No cuenta con extintor. No cuenta con botiquín
28	9682-2014	Restaurante	14/08/2014	9682-2014-RBA-ITSDC-MDS	102-2014	10/12/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. Implementar botiquín
29	13579-2014	Venta de Lubricantes	20/11/2014	13579-2014-RBA-ITSDC-MDS	110-2014	31/12/2016	Observado	No cuenta con señalización de seguridad. No cuenta con botiquín.
30	8430-2014	Taller de Planchado y Pintura	09/07/2014	8430-2014-RBA-ITSDC-MDS	113-2014	31/12/2016	Observado	Extintores con fecha de mantenimiento vencido. No cuenta con señalización de seguridad. Implementar botiquín
31	8304-2014	Ferretería	07/07/2014	8304-2014-RBA-ITSDC-MDS	116-2014	31/12/2014	Observado	Implementar Botiquín